



Торгово-промышленная группа  
"ТЕХЭЛЕКТРО"

т/ф (095) 231-43-60(многоканальный).

Электротехнический завод "КВТ" г.Калуга

Паспорт

Наименование: Наконечники и соединители (гильзы) с принципом крепежа методом прижима жил кабеля болтом со срывающейся головкой (далее болтовые) ТУ 3449-006-59861269-2005

Применимы: Для всех типов силовых кабелей (в том числе и медных) на напряжение до 35 кВ

**Наконечники:**

2НБ (25/50) на сечения 25, 35, 50 мм<sup>2</sup>

*типоразмер*

2НБ (70/120) на сечения 70, 95, 120 мм<sup>2</sup>

*типоразмер*

2НБ (150/240) на сечения 150, 185, 240 мм<sup>2</sup>

*типоразмер*

**Соединители(гильзы):**

4СБ (25/50) на сечения 25, 35, 50 мм<sup>2</sup>

*типоразмер*

4СБ (70/120) на сечения 70, 95, 120 мм<sup>2</sup>

*типоразмер*

4СБ (150/240) на сечения 150, 185, 240 мм<sup>2</sup>

*типоразмер*

**Технические характеристики:**

Материал корпусной части изделия	В 95 Т 1
Материал крепежных болтов	Д 16 Т
Момент усилия на срыв болта М10х1.5	1,6±0,1 кгхм
Момент усилия на срыв болта М16х1.5	3,0±0,1 кгхм
Момент усилия на срыв болта М20х1.5	5,5±0,1 кгхм
Количество крепежных болтов на жилу	2 шт.

Дата оформления паспорта \_\_\_\_\_

Директор завода \_\_\_\_\_

*подпись директора и. о.*

Пилишенко В.В.

Технический директор \_\_\_\_\_

*подпись директора и. о.*

Лешкарев Д.Г.